

项目专家论证意见表

项目名称	崇德楼可燃气体报警控制系统加装 24 小时监控室		
论证时间		论证地点	
项目现状	崇德楼可燃气体报警控制系统在党校建设时，是由港华燃气公司中标，安徽军华电子科技有限公司承建，使用了上海线友电子有限公司生产的“线友”牌可燃气体报警控制系统装置，其内部结构复杂，全部核心产品（4 组 64 点总线回路，四总线制内部输出触点容量，4 组可编程继电器输出。RS485（标准 MODBUS 协议）总线通讯接口，满足新国标要求。）。该设备具有技术要求高、系统复杂、维修备件来源单一等特点， 安徽军华电子科技有限公司获得了上海线友电子有限公司生产的“线友”牌可燃气体报警控制系统在安徽省黄山市区域的销售代理，安装及售后服务等。 该服务商承建党校崇德楼可燃气体报警控制系统装置，至后期服务一直到现在，服务质量好，能按时上门检修设备，发生故障能够及时进行维修。		
论证意见	根据《采购法》第三十一条第（一）、（三）项之规定，本次采购可以采用单一来源方式进行。		
专家签名			